

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА\***  
**на песок ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (намывной)**  
**карьера «оз. Андреевское»**  
**от 10 июня 2025 г.**

**1. Показатели качества:**

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 8736-2014	1 583
2. Модуль крупности	ГОСТ 8736-2014	1,30
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8736-2014	1,1
4. Влажность, %	ГОСТ 8736-2014	6,4
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 10,2 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

**2. Зерновой состав:**

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	0,0	0,0	5,5	38,0	37,7	18,8
Полный остаток, %	0,0	0,0	5,5	43,5	81,2	X

Генеральный директор



*Ткачев*

**В.В. Ткачев**

**Вся информация о песке: свойства,  
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

**[www.T-NERUD.ru](http://www.T-NERUD.ru)**

\* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.