

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА\***  
**на песок СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ\*\* (намывной)**  
**карьера «Буторлыга»**  
**от 07 ноября 2025 г.**

**1. Показатели качества:**

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 8736-2014	1 475
2. Модуль крупности	ГОСТ 8736-2014	1,89
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8736-2014	1,7
4. Влажность, %	ГОСТ 8736-2014	7,5
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 10,2 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

**2. Зерновой состав:**

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	1,5	2,2	15,2	54,3	18,9	7,9
Полный остаток, %	1,5	3,7	18,9	73,2	92,1	X

Генеральный директор



**В.В. Ткачев**

**Вся информация о песке: свойства,  
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

**[www.T-NERUD.ru](http://www.T-NERUD.ru)**

\* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.

\*\* Указано название по прайс-листу ООО «Тюменьнеруд». Данное название не связано с классификацией по ГОСТ 8736-2014.