

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА*
 на песок сухой добычи
 карьера «Муллашовский»
 от 02 июня 2025 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8736-2014	1 375
2. Модуль крупности	ГОСТ 8736-2014	0,71
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8736-2014	2,6
4. Влажность, %	ГОСТ 8736-2014	7,3
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 10,2 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	0,0	0,0	0,3	5,0	59,8	34,9
Полный остаток, %	0,0	0,0	0,3	5,3	65,1	X

Генеральный директор



Ткачев

В.В. Ткачев

**Вся информация о песке: свойства,
 характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

www.T-NERUD.ru

* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату.