

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА*
на песок ДЛЯ ОТСЫПКИ (намывной)
карьера «Озеро Андреевское»
от 14 июня 2025 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8736-2014	1 396
2. Модуль крупности	ГОСТ 8736-2014	0,94
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8736-2014	1,6
4. Влажность, %	ГОСТ 8736-2014	5,8
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 10,2 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	0,0	0,0	1,5	20,7	47,9	29,9
Полный остаток, %	0,0	0,0	1,5	22,2	70,1	X

Генеральный директор



Ткачев

В.В. Ткачев

**Вся информация о песке: свойства,
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

www.T-NERUD.ru

* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.

625530, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Винзили, ул. Вокзальная, зд.1а стр.1,
тел: отдел продаж (3452) 56-44-16, 72-75-67; приёмная 56-44-21, 72-75-44,
e-mail: t-nerud@t-nerud.ru, сайт: t-nerud.ru,
ИНН 7224007069 КПП 722401001 ОКПО 12543875 ОГРН 1027200801539