

**ПАСПОРТ\***  
**на песок КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ\*\* (намывной)**  
**карьера «Озеро Андреевское»**  
**от 14 августа 2017 г.**

**1. Показатели качества:**

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 8735-88	1 469
2. Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	2,19
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	0,4
4. Влажность, %	ГОСТ 8735-88	4,1
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 5,8 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

**2. Зерновой состав:**

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	1,4	5,5	20,7	56,8	14,2	1,4
Полный остаток, %	1,4	6,9	27,6	84,4	98,6	

**Коммерческий директор**



**А.Е. Коробков**

**Вся информация о песке и глине: свойства,  
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

**[www.T-NERUD.ru](http://www.T-NERUD.ru)**

\* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.

\*\* Указано название по прайс-листу ООО «Тюменьнеруд». Данное название не связано с классификацией по ГОСТ 8736-2014.