

ПАСПОРТ*
на песок КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ (намывной)**
карьера «Озеро Андреевское»
от 14 июля 2018 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8735-88	1 511
2. Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	2,26
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	0,5
4. Влажность, %	ГОСТ 8735-88	3,9
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	13,0 ± 9,0 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	2,8	4,6	26,2	53,1	9,1	4,2
Полный остаток, %	2,8	7,4	33,6	86,7	95,8	

Коммерческий директор

А.Е. Коробков



**Вся информация о песке и глине: свойства,
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

www.T-NERUD.ru

* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.

** Указано название по прайс-листу ООО «Тюменьнеруд». Данное название не связано с классификацией по ГОСТ 8736-2014.