

ПАСПОРТ*
на песок ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (намывной)
карьера «Озеро Андреевское»
от 16 октября 2017 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8735-88	1 533
2. Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	1,35
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	0,5
4. Влажность, %	ГОСТ 8735-88	4,8
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 5,8 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	-	0,1	3,0	38,8	48,1	10,0
Полный остаток, %	-	0,1	3,1	41,9	90,0	

Коммерческий директор



А.Е. Коробков

**Вся информация о песке и глине: свойства,
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

www.T-NERUD.ru

* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.