

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**  
**на песок "СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ" (намывной)**  
**карьера «Озеро Андреевское»**  
**от 01 сентября 2026 г.**

**1. Показатели качества:**

| Наименование показателя                                           | НД на методы испытаний | Результат испытаний                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м <sup>3</sup>           | ГОСТ 8736-2025         | 1 473                                                                                             |
| 2. Модуль крупности                                               | ГОСТ 8736-2025         | 1,76                                                                                              |
| 3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %                    | ГОСТ 8736-2025         | 0,5                                                                                               |
| 4. Влажность, %                                                   | ГОСТ 8736-2025         | 2,9                                                                                               |
| 5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг | ГОСТ 30108-94          | 16,2 ± 10,2<br>1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства |

**2. Зерновой состав:**

|                    | Диаметр отверстий сит, мм |      |      |       |      |       |
|--------------------|---------------------------|------|------|-------|------|-------|
|                    | 2,5                       | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | <0,16 |
| Частный остаток, % | 0,5                       | 1,3  | 14,0 | 46,7  | 33,3 | 4,2   |
| Полный остаток, %  | 0,5                       | 1,8  | 15,8 | 62,5  | 95,8 | X     |

**Заключение:** Песок соответствует требованиям ГОСТ 8736-2025 "Песок для строительных работ. Технические условия", по модулю крупности классифицируется как песок мелкий, 1 класса.

Генеральный директор



Ткачев

В.В. Ткачёв

[www.t-nerud.ru](http://www.t-nerud.ru)