

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
на песок "КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ" (намывной)
карьера «Озеро Андреевское»
от 01 сентября 2026 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8736-2025	1 529
2. Модуль крупности	ГОСТ 8736-2025	2,10
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8736-2025	1,6
4. Влажность, %	ГОСТ 8736-2025	4,2
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 10,2 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	1,4	2,4	21,8	57,4	13,5	3,5
Полный остаток, %	1,4	3,8	25,6	83,0	96,5	X

Заключение: Песок соответствует требованиям ГОСТ 8736-2025 "Песок для строительных работ. Технические условия", по модулю крупности классифицируется как песок средней крупности, 1 класса.

Генеральный директор



В.В. Ткачёв

www.t-nerud.ru